

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«Центр»

ПРИКАЗ

« 07 » марта 20 19 г.

№ 19/09

г. Нижнеудинск

«О снятии услуги за содержание  
внутридомовых инженерных сетей»

На основании выписки из журнала заявок аварийно-диспетчерской службы ООО УК «Центр» за период с 30.12.2018 по 06.03.2019г, акта № б/н от 06.03.2019г по адресу г.Нижнеудинск, ул.Некрасова,2-69:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести снятие из размера платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома по ул. Некрасова,2-69 за не оказанную услугу « содержание внутридомовых сетей» в связи с невозможностью своевременного устранения неисправности, в размере 0,65 руб/кв.м. с 30.12. 2018г по 06.03.2019г в сумме 87,84 рублей.

2. Бухгалтерии произвести снятие из размера платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома по ул. Некрасова,2-69 за не оказанную услугу « содержание внутридомовых сетей» в связи с невозможностью своевременного устранения неисправности, в размере 0.65 руб/кв.м. с 30.12. 2018г по 06.03.2019г в сумме 87.84 рублей.

ОСНОВАНИЕ: копия выписки из журнала АДС, копия акта №б/н от 06.03.2019г.

Директор ООО УК «Центр»



И.В.Королькова

С приказом ознакомлены:

« 07 » марта 20 19 г.  Воронкова Л.А.

**Выписка из журнала заявок аварийно-диспетчерской службы ООО УК «Центр»**

**за период с 28.12.2018 г. – 15.02.2018 г.**

№ п/п	Время поступления заявки	Дата поступления заявки	Адрес	Наименование заявки	Описание исполнения заявки	Исполнители заявки	Время исполнения заявки
1	13-53	30.12.2018	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Холодные 2 звена. Завоздушено. Сброс воздуха	Слесарь-сантехник Косован, Липнягов.	15-30
2	11-00	31.12.2018	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Завоздушено. Сброс воздуха.	Слесарь-сантехник Панов	13-30
3	18-36	02.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь-сантехник Зайцев	20-50
4	12-00	03.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха. Отопление по работе котельной	Слесарь-сантехник Косован	15-00
5	18-55	03.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха.	Слесарь-сантехник Косован	21-15
6	18.09	07.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные кухня, спальня	Сброс воздуха	Слесарь-сантехник Васильев	20-30
7	22.30	09.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные кухня, спальня	Сброс воздуха	Слесарь-сантехник Зайцев	23-10
8	21-30	10.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь-сантехник Зайцев	22-15
9	20-50	21.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха. Стояла котельная.	Слесарь-сантехник Кнор	21-25

10	07-25	22.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха.	Слесарь- сантехник Васильев	09-20
11	16-00	26.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Васильев	17-15
12	07-30	30.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батарея подъезда	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Сизых	08-50
13	10-14	31.01.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Косован	11-15
14	13-50	01.02.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Толокнев	15-10
15	19-02	02.02.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Зайцев	20-10
16	11-46	03.02.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Косован	13-20
17	09-00	04.02.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Сизых	11-10
18	11-33	05.02.2019	Некрасова 2-69	Холодные батареи	Сброс воздуха	Слесарь- сантехник Першин	14-10

Инженер



Шафигулин

Общество с ограниченной ответственностью  
управляющая компания «ЦЕНТР»

ИНН 3813003067 КПП 381301001 ОГРН 1073816000532  
Иркутская обл. г. Нижнеудинск 665106 ул. Лермонтова ,33

АКТ

Время проверки: 11 ч.00 мин. местного времени  
ул. Некрасова, д.№2 кв.№69

26.03.2019  
г. Нижнеудинск

**Комиссия в составе:**

Инженер ООО УК «Центр» Шафигулин И.В.

Инженер ООО «НКУ» Воронова А.В.

Собственник кв.№69 Баранова В.Ф.

провела замеры температуры воздуха в кв.№69 и произвела проверку параметров теплоносителя на вводе в жилой дом, расположенный по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д.№2

**Показания контрольно-измерительных приборов на вводе в жилой дом:**

1. Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления  $T_1 = 50,3^{\circ}\text{C}$
  2. Температура воды в циркуляционном (обратном) трубопроводе системы отопления  $T_2 = 42,6^{\circ}\text{C}$
- Приборы для контроля давления в системе отопления отсутствуют.

**Показания контрольно-измерительных приборов в кв.№69**

1. Температура воздуха в квартире  $22^{\circ}\text{C}$

**Заключение комиссии:**

1. Температура теплоносителя на вводе в жилой дом соответствует нормативным требованиям
  2. Температура в квартире соответствует нормативной.
- Замеры проводились измерительным инструментом – TiS 90 №15120070  
Температура наружного воздуха  $-3^{\circ}\text{C}$

**Подписи:**

Шафигулин И.В.

Воронова А.В.

Баранова В.Ф.

Претензий собственник не имеет. Баранова.